UWAGA:
Komin spalinowy na dachu podłączyć do instalacji odgromowej.



LEGENDA

- oprawa ESSYSTEM CO1-236, 2x36W
- RK - rozdzielnica blaszana węzła wg rys. nr 2,
- instalacja siłowa 230V i oświetlenia 230V,
- instalacja połączeń urządzeń automatyki,
- instalacja połączeń wyrównawczych - płaskownik FeZn30x2,
- wyłącznik oświetleniowy, 10A, 250V,
- gniazdo wtykowe 10/16A, 230V, 2P+Z,
- korytko kablowe,
- P1-5 (M) - pompy wg rys. nr 1,

Nazwa inwestycji	PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY KOTŁOWNI GAZOWEJ I WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ
Branża	ELEKTRYCZNA
Inwestor	GMINA MIASTO PRUSZKÓW UL. KRASZEWSKIEGO 14/16, 05-800 PRUSZKÓW
Lokalizacja	PRUSZKÓW, UL. DASZYŃSKIEGO 9
Generalny Projektant	STUDIO BUDOWLANE "UNITY" S.C. ul. Kędzierskiego 2/66, Warszawa
Projektant elektryczny:	Zbigniew Winiarek Wa-379/01
Sprawdzający elektryczny:	Waldemar Lasek 63/79
Tytuł rysunku:	PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W WĘŹLE
Data: 14.12.2017r.	Skala: 1:50
Rys. nr 10	